



## Jävsnämnden

Plats och tid Rum Insjön, 09:00

Beslutande Ledamöter  
Karin Nyström (S)  
Bertil Andersson (C)  
Pär Andersson (KD)  
Per Daniels (M)  
Axel Agnas Britts (S) § 16

Tjänstgörande ersättare  
Lena Ihlar (V) ers: Axel Agnas Britts (S) § 15

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare  
Ewa Fogelström (C)

Tjänstemän  
Räddningschef Krister Ejeros  
Sektorschef vård och omsorg Ulrika Gärdback  
Nämndsekreterare Jenny Sarén

Övriga

Justeringens plats och tid Kommunhuset klockan 09.30 13 december

Underskrifter

Paragrafer 15-16

Ordförande  
Karin Nyström (S)

Justerare  
Pär Andersson (KD)

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Jävsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-12-13

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-14

Datum då anslaget tas ned

2019-01-04

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift  
Jenny Sarén



**Jävsnämnden**

**Ärendelista**

- § 15      Dispens från kravet på sprinkler i Limsjögården
- § 16      Delegeringsbeslut JN 2018



Jävsnämnden

§ 15

Dnr 2013/17

## Dispens från kravet på sprinkler i Limsjögården

### Beskrivning av ärendet

Brandmyndigheten har ställt krav på skäligt brandskydd exv. genom att installera boendesprinkler i den del av Limsjögården som Leksands kommun/sectorn vård och omsorg hyr för äldreboende.

Leksands kommun/sectorn vård och omsorg ansöker om dispens från detta krav i brev daterat 2018-10-31 med följande redovisning:

”Jävsnämnden gav dispens från krav på sprinkler i Limsjögården se diarie nr 2013/17

Att installera ett sprinklersystem 2013 till en kostnad på 3,6 miljoner kronor (2013), vilket skulle komma att behöva byggas om vid en planerad om- och tillbyggnation av Limsjögården. Om- och tillbyggnationen var planerad att ske 2015-2017.

Denna om- och tillbyggnation påbörjades ej utan i dagsläget är hyresavtalet uppsagt med fastighetsägaren Stenvalvet och träder i kraft 2020-12-31.

Vård och omsorg vill därför avvakta med åtgärden med tanke på nybyggnationen av ett nytt särskilt boende och kommer i och med det att lämna Limsjögården”.

Jävsnämndens tidigare beslut om dispens från kravet på skydd med boendesprinkler är daterat 2015-03-20 med dnr. 2013/17 och innehåller dispens till och med 2018-12-31.



Jävsnämnden

### Brandkårens bedömning

Mot bakgrund av att verksamheten genom kommunalt beslut ska avslutas i byggnaden och ett nytt särskilt boende ska byggas krävs att verksamheten bedriver ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete (SBA), främst genom dokumenterad egenkontroll av brandskyddsarbetet.

Mot bakgrund av att tidsfristen för dispensen avser tiden fram till 2020-12-31 kan skäligt brandskydd uppnås enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 2 kapitlet § 2 under förutsättning att nyttjanderättshavaren Leksands kommun såsom verksamhetsansvarig bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete och på så sätt på kort sikt minimera de risker som annars ett skydd med boendesprinkler ger skydd på lång sikt.

Egenkontroll av brandskyddet ska följa det av verksamhetsansvarig fastställda SBA – system för aktuell del av byggnaden och innehålla:

1. Regelbunden uppföljning av brandrisker
2. Uppföljning av verksamheten på sätt att ev. ny verksamhet inom verksamhetsområdet dokumenteras i beskrivningen
3. Regelbunden uppföljning av brandskyddsorganisationens delar avseende:
  - utsedd brandskyddsansvarig
  - utsedda brandskyddsombud
  - utsedd personal inom nödlägesorganisationen

Ovanstående tre funktioner/befattningar ska ha skriftliga instruktioner för sitt brandskyddsarbete.

4. Regelbunden uppföljning av utbildnings – och övningsinsatser för personalen
5. Regelbunden uppföljning av brandskyddsregler
6. Verksamheten ska ha aktuell brandskyddsbeskrivning till stöd för den regelbundna egenkontrollen av brandskyddet som ska genomföras enligt kapitel 8.
7. Verksamheten ska ha dokumenterade drift – och skötselinstruktionen för den del av brandskyddet som ingår i kapitel 6 och som ska användas till stöd för den regelbundna egenkontrollen av brandskyddet som ska genomföras enligt kapitel 8.
8. Verksamheten ska bedriva en regelbundet dokumenterad egenkontroll av brandskyddet.



## Jävsnämnden

9. Verksamheten ska regelbundet rapportera egenkontrollen av brandskyddet till kommunens säkerhets – och beredskapssamordningsfunktion.
10. Med regelbundenhet i pkt. 1 – 9 avses ett aktivt brandskyddsarbete som genomförs minst 1 (en) gång per månad.

### Jävsnämndens beslut

1. Nyttjanderättshavaren Leksands kommun/sectorn vård och omsorg ges utökad tidsfrist för utförandet av skydd med boendesprinkler vid det särskilda boendet vid Limsjögården.
2. Den utökade tidsfristen gäller till 2020-12-31 och under förutsättning att pkt. 1 – 9 i föregående avsnitt ”Brandkårens bedömning” uppfylls och att verksamheten regelbundet rapporterar egenkontrollen av brandskyddet till kommunens säkerhets – och beredskapssamordningsfunktion.
3. Kopia av rapportering delges jävsnämnden

### Beslutsunderlag

Brandkårens tillsynsföreläggande dnr. 2012000085 daterat 2012-04-20.  
Jävsnämndens tidigare beslut i ärendet dnr. 2013/17



**Jävsnämnden**

§ 16

Dnr 2018/1

## **Delegeringsbeslut JN 2018**

### **Beskrivning av ärendet**

#### **Beskrivning av ärendet**

Jävsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av jävsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till jävsnämnden. Redovisningen innebär inte att jävsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det jävsnämnden fritt att återkalla delegering.

#### **Byggchef, byggnadsinspektör**

- Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-11-01 till och med 2018-11-30

#### **Jävsnämndens beslut**

1. Godkänna redovisningen