



Jävsnämnden

Plats och tid Rum Insjön, 09.00-10.00

Beslutande Ledamöter
Karin Nyström (S)
Beth Holzmänn (S)
Bertil Andersson (C)
Pär Andersson (KD)

Tjänstgörande ersättare
Lena Ihlar (V) ersätter Per Daniels (M)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Tjänstemän Övriga
Räddningschef, Krister Ejeros
Fritidschef, Torkel Holst
Nämndsekreterare, Jenny Sarén

Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdag den 7 juni 2017, klockan 15.

Underskrifter

Paragrafer 7-7

Ordförande
Karin Nyström (S)

Justerare
Bertil Andersson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Jävsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-06-02

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-08

Datum då anslaget tas ned

2017-06-29

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Jenny Sarén



Jävsnämnden

Ärendelista

§ 7 Sprinklersystem



Jävsnämnden

§ 7

Dnr 2017/5

Sprinklersystem

Beskrivning av ärendet

Fritidsavdelning i Leksands kommun är huvudman för kommunens verkstad och förråd. Efter brandskyddskontroll 2013-10-12 fick fritidsavdelningen ett föreläggande om ett förstärkt brandskydd för aktuella fastigheter (bilaga 1).

Räddningstjänsten och fritidsavdelningen beslutade att införa ett vattensprinklersystem. Det bedömdes att detta var det mest praktiska och ekonomiskt bästa alternativet för att förstärka brandskyddet (krav OH2).

Efter installation av vattensprinklersystemet, som ägde rum 2016, visade slutbesiktningen att varken vattenflöde och vattentryck till verkstad och förråd uppfyllde en OH2-anlängnings krav (bilaga 2).

Området bredvid verkstad och förråd, som ligger på Limhagens industriområde, är i en framtid tänkt som eventuellt industriområde.

Sektorns/avdelningens bedömning

Vattentryckets och vattenflödets kapacitet måste ökas för att det nya vattensprinklersystemet ska få tillräcklig kapacitet för att uppnå godkänd nivå.

Detta kan göras på två olika sätt, dels genom att bygga en tank som förser vattensprinklersystemet med tillräcklig kapacitet. Det andra alternativet är att förstärka det kommunala vattenflödet.

Med tanke på tilltänkt utbyggnad av villor, flerfamiljshus och förskola vid norra Kärringberget Noret 2:27 (bilaga 3) borde denna fråga finnas med i planarbetet gällande vattentillförsel till Limhagens industriområde.

Sektorn bedömer att det bästa alternativet är att förstärka det kommunala vattenflödet till hela Limhagens industriområde. Detta gör att man både säkerställer att eventuella framtida etableringar av industriverksamhet och att kommunens förråd- och verkstads vattensprinklersystem får den vattentillförsel som krävs.

Fritidsavdelningen bedömer att den bästa långsiktiga ekonomiska lösningen för Leksands kommun är koppla ihop Limhagens industriområde med befintligt VA-system med anslutning från Kärringberget.



Jävsnämnden

Att bygga en tank är en billigare lösning som endast tillgodoser att vattensprinklersystemet till förrådet och verkstaden får tillräcklig kapacitet.

Kontakt har tagits med Leksand Vatten AB som i dagsläget inte har för avsikt att stärka upp vattenförsörjningen till området.

Jävsnämndens beslut

1. Hos kommunstyrelsen kräva att kontakter tas med Leksand Vatten AB för att utreda hur vattenförsörjningen ska lösas.
2. Kontakt ska tas senast 30 juni 2017.
3. En lösning för problemet ska presenteras till jävsnämnden senast den 21 september 2017

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen